ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС»
620028, Екатеринбург, Татищева, 90, оф.8
тел./факс: (343) 231-46-54(56), 278-60-79,
(343) 382-73-00(01)

oms13@uenserv.ru, oms22@uenserv.ru
oms23@uenserv.ru, oms12@uenserv.ru
oms21@uenserv.ru, oms11@uenserv.ru
www.uenserv.ru

2011

/*о совместимости АКА «КЕДР»*/

В ответ на Ваше запрос сообщаю, что АКА «КЕДР» обеспечивает работу в одном ВЧ канале с ВЧТО, ВЧТО-М, АНКА-АВПА, АКПА-В, АКАП-В.

Особенности работы описаны в дополнении к руководству по эксплуатации аппаратуры АКА «КЕДР» «Организация совместной работы АКА «КЕДР» с УПАСК типов: ВЧТО, АНКА-АВПА, АКПА-В, АКАП-В». С данным документом, можно ознакомиться на сайте uenserv.ru в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ.

С уважением,
Главный инженер А.Л. Горохов

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification