ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС»
620028, Екатеринбург, Татищева, 90, оф.8
тел./факс: (343) 231-46-54(56), 278-60-79,
(343) 382-73-00(01)

oms13@uenserv.ru, oms22@uenserv.ru
oms23@uenserv.ru, oms12@uenserv.ru
oms21@uenserv.ru, oms11@uenserv.ru
www.uenserv.ru

2011

/*о совместимости ПВЗУ-Е*/

Аппаратура ПВЗУ-Е может быть включена в один ВЧ канал с аппаратурой следующих типов: **АВЗ, АВЗК, ПВЗ, ПВЗУ, ПВЗ-90(М), УПЗ-70, ПВЗК, ПВЗЛ.**

При этом обеспечивается полноценная работа всех разновидностей ВЧ защит (как ДФЗ, так и направленной с ВЧ блокировкой).

Полноценная работа устройства автоматической проверки ВЧ канала ПВЗУ-Е обеспечивается в канале связи с ПВЗУ, ПВЗУ-М, ПВЗ-90(М) и ПВЗЛ.

В остальных случаях (если пост не имеет устройства автоконтроля или протокол несовместим) аппаратура ПВЗУ-Е будет периодически выполнять самодиагностику без проверки ВЧ канала связи.

С уважением,
Главный инженер

А.Л. Горохов

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification