СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ55.Н06639

Срок действия с 07.10.2015 **по** 06.10.2018

№ 1727080

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АЯ55.
продукции и услуг ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)» (Уральского филиала). Российская Федерация, 620990, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 2а, тел. (343) 3502445, 3552786, 3552733, факс (343) 3502445, 3552786, 3552733, E-mail orgcert@mail.ru.

ПРОДУКЦИЯ Приемопередатчик высокочастотной защиты универсальный в конструктиве «Евромеханика» (ПВЗУ-Е) для передачи и приема сигналов терминала защиты по высокочастотному каналу связи, образованному проводами воздушных линий электропередач (110 – 1150) кВ или по ВОЛС.
УСК.102.000.00 ТУ «ПВЗУ-Е».
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
66 5740

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ IEC 60950-1-2011, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ Р 50514-93 (МЭК 255-5-77), ГОСТ 23216-78, ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006), ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001), ГОСТ 32137-2013 (п.п. 4.1.1.7, 4.1.1.13, 4.1.1.14, 4.1.1.16), УСК.102.000.00 ТУ (п. 1.4 (таблица 1.4 (п.п.2, 3 4, 7, 8, 9, 12)))

код ТН ВЭД России:
8517 62 000 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС» (ООО "УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС").
Адрес: ул. Татищева, д.90, оф. 8, г. Екатеринбург, Россия, 620028.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС» (ООО "УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС"). Адрес: ул. Татищева, д.90, оф. 8, г. Екатеринбург, Россия, 620028. Телефон (343) 231-46-54, факс (343) 231-46-54. ОКПО: 12291149.

НА ОСНОВАНИИ
- протоколов испытаний №№ 1029, 1029-1 от 08.07.2015, № 1513Б от 12.08.2015, №№ 1042, 1520Б от 02.10.2015 ИЛ ООО "Центр испытаний и экспертиз", рег. № РОСС RU.0001.21МЛ26;
- сертификата № RU227544Q-U от 13.11.2012 (до 15.11.2015) соответствия системы менеджмента качества ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС» требованиям ISO 9001:2008, выданного BUREAU VERITAS Certification, Великобритания

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место нанесения знака соответствия: на изделии и в товаросопроводительной документации.
Схема сертификации: 5.

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) Л.В. Соколова (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) Т.В. Нечаев (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень Б) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2014 г.